REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Politiche ambientali, energia e cambiamenti climatici
Ufficio Tecnico del **Genio Civile**
di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa
Sede di Pisa

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del numero

Oggetto: L.R. 1/2005, art. 62 - Controllo ai sensi D.P.G.R. 53/R delle Indagini geologico–tecniche a controllo obbligatorio di supporto al "Piano attuativo del Comparto PA24" - Comune di Ponsacco. Deposito n. 06 del 22/01/2014

Comunicazione esito del controllo

Al Comune di Ponsacco
Settore 3° - Urbanistica Edilizia Privata
c.a. arch. E. Ulivi
56038 - Ponsacco (PI)

Come comunicato a codesto Comune con ns. nota n. 19224 del 23/01/2014 il deposito in oggetto è stato sottoposto a controllo.

Vista la relazione di istruttoria effettuata dall'Ufficio in data 14/03/2014 sulle indagini redatte a supporto del piano, si comunica l'esito sostanzialmente positivo del controllo subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- resta inteso che la classificazione di pericolosità geologica dell'area rimane quella indicata nell'ambito degli studi geologici a corredo del Regolamento Urbanistico (pericolosità media G2);

- stante il fatto comunque che la pericolosità dei territori in oggetto (pericolosità media I2) deriva da scenari di esondazione per solo sormonto arginale, con esclusione dell'evento di rottura arginale, che vengano adottati accorgimenti costruttivi per la riduzione della vulnerabilità delle opere previste al fine di perseguire un maggior livello di sicurezza idraulica (punto 3.2.2.3. del D.P.G.R. 53/R/2011).

Questo Ufficio rimane in attesa della dichiarazione del Responsabile del Procedimento in merito alle determinazioni assunte da codesto Comune rispetto a quanto indicato nella presente nota.

Cordiali saluti

La Responsabile di PO
dott. Graziella Ceravolo

Il Dirigente dell'Ufficio
Marco Trambusti

MC

Via Giuntini, 13 loc. Navacchio
56023 Cascina (PI)
Tel. 050/7518.111
Fax 050/772403